

Ensayo	Unidades	Método	Límites	Incertidumbre	Resultado		
					Estación 1	Estación 5	Estación 9
Numero de cetano derivado	---	ASTM D-6890/11b	49,0 min.	±2,0	48,2	49,3	49,4
Densidad a 15°C	kg/m3	UNE EN 12185/99	820 – 880	± 0,3	846,9	843,1	842,8
Destilación	---	UNE EN 3405/11	---	---	---	---	---
95% recogido	°C		370 max.	±4,0	350,8	348,9	353,9
Hidrocarburos policíclicos aromáticos	% m/m	UNE EN 12916/07	---	±0,7	5,6	5,3	4,9
Contenido en azufre	mg/kg	UNE EN 20846/12	10 max.	±7,7	36	9,7	9,3